

实验室设备应急材料及配件确认单

甲方：天津市武清区疾病预防控制中心

乙方：华德智慧能源管理（天津）有限公司

甲、乙双方于2021年6月25日签订了“天津市武清区疾病预防控制中心实验室日常运行维保项目服务合同”，乙方在实验室日常运行维保过程中，发现实验室设备多处存在零部件损坏及由于设计或原施工原因造成的运行条件不达标的情况，为了系统的正常运行，需要将损坏的零部件进行更换及运行条件不达标的及时整改，需要的材料及配件费用不含在实验室日常运行维保合同内，现经双方友好协商达成一致，此部分工作甲方委托乙方进行。双方进行确认，内容如下：

一、本次委托实施内容：实验室组合式空调机组更换温度传感器、防冻开关、压差变送器、空气压差开关、继电器；空调机组配电柜更换保险管；更换紫外线灯；更换照明灯管；组合式空调机组增加减震装置。具体材料及配件明细详见附件。

二、完成期限：确认单签订之日起15日内完成（具体根据现场情况双方可另行协商）。

三、确认金额：

含税金额：46079.14元，大写：人民币肆万陆仟零柒拾玖元壹角肆分。

四、付款期限：

双方签订本确认单之日起15日内甲方一次性支付总额46079.14元。乙方开具等额、合法的发票。

五、本确认单自双方签字、盖章后生效。一式四份，双方各二份，均具有同等法律效力。

甲方（盖章）：天津市武清区疾病预防控制中心

控制中心

法定代表人或

经办人（签字或盖章）：

联系电话：

乙方（盖章）：华德智慧能源管理（天津）有限公司

有限公司

法定代表人或

经办人（签字或盖章）：

联系电话：022-59698888

国王印宝



编号：0047-2021-3-2

签订日期：2021年7月26日

附件：具体材料及配件明细

序号	材料名称	规格	数量	单位	单价(元)	合价(元)	备注
一	实验室组合式空调机组						
1	温度传感器		10	个	1125	11250	更换
2	防冻开关		10	个	45	450	更换
3	压差变送器		10	个	1275	12750	更换
4	空气压差开关		10	个	68	680	更换
5	继电器	14W 24V	1	盒	108	108	更换
二	空调机组配电柜						
1	保险管	1-A	50	个	2	100	更换
2	保险管	2-A	50	个	3	150	更换
3	保险管	5-A	50	个	4	200	更换
三	紫外线灯						
1	紫外灯		50	个	21	1050	更换
四	照明						
1	照明灯管三基色	28W	30	个	12	360	更换
五	组合式空调机组增加减震装置						
1	减震器	XHS-9	60	个	95	5700	新增
2	减震器	XHS-10	76	个	105	7980	新增
六	小计					40778	
七	税金					5301.14	
八	合计					46079.14	

